НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00150 030743

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «ТСП Стройматериалы» (ОАО «ТСП Стройматериалы»). ОГРН 1022601993996
Адрес: Россия, 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 5А.
Телефон: (8652) 28-09-39

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «ТСП Стройматериалы» (ОАО «ТСП Стройматериалы»). ОГРН 1022601993996
Адрес: Россия, 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 5А.
Телефон: (8652) 28-09-39

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели декоративные отделочные и профильные детали на основе ДВП, выпускаемые по ТУ 16.21.12-001-45617904-2018.
Серийный выпуск.

код ОКПД2
16.21.12.120

код ТН ВЭД
4411 13 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 851-20-2-11 - № 854-20-2-11 от 21.06.2021 г. Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г4 (сильногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В3 (легковоспламеняемый материал), п. 11. ГОСТ 12.1.044-2018 группа Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), п. 13. ГОСТ 12.1.044-2018 группа Т2 (умеренноопасные материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 02.06.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 16.21.12-001-45617904-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2021 г. по 21.06.2024 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Белякова