



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО
 www.nsopb.pf, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01314**
(номер сертификата соответствия)

029814
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
 Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ" (ООО "РИАЛИТ").
 Адрес: 115093, РОССИЯ, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718. Телефон: +7(495)640-23-00. Факс: +7(495)640-23-00.
 Электронная почта: info@pena-realist.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
 Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ" (ООО "РИАЛИТ").
 Адрес: 115093, РОССИЯ, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718. Телефон: +7(495)640-23-00. Факс: +7(495)640-23-00.
 Электронная почта: info@pena-realist.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
 ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.
 Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
 Огнестойкая полиуретановая монтажная пена «REALIST» («РЕАЛИСТ»), выпускаемая ТУ 2257-001-17340266-2013 (См. приложение – бланк № 005325).
 Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
 ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования".
 ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".
 См. приложение – бланк № 005325.

код ОК 034 (ОКПД 2) 20.30.22.170
 код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
 Протокол сертификационных испытаний № 114-С-19 от 13.05.2019 г.
 ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01244 от 07.05.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.05.2019 ПО 14.05.2024



Руководитель
 (заместитель руководителя)
органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

А.В. Савицкий



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01314
(номер сертификата соответствия)

005325
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными огнестойкой полиуретановой монтажной пеной «REALIST» («РЕАЛИСТ»), выпускаемой по ТУ 2257-001-17340266-2013.	100	40	EI 30
	100	20	EI 60
	200	40	EI 90
	200	10	EI 180

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савицкий



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.01.PA.02.008.E.000611.12.18

26.12.2018 г.

№

ОТ

Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки "REALIST". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-001-17340266-2013 "Полиуретановая монтажная пена т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ")". Изготовитель (производитель): ООО "РИАЛИТ", 357111, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 32 ("Российская Федерация)". Получатель: ООО "РИАЛИТ", 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409; ИНН: 7721790887; ОГРН: 1137746305718 ("Российская Федерация").

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования: Монтаж и герметизация окон, дверей, подоконников и откосов; Заполнение швов, пустот, щелей и отверстий; Монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций; Теплоизоляция помещений, климатических камер, систем кондиционирования; Соединение и герметизация строительных конструкций

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявителя) № 613 от 25.12.18 и экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 4713.10 (Краснодар) от 20.12.2018 года; протокол лабораторных исследований № 12/02-35/ЮТ-18 от 17.12.2018 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


(Ф.И.О. подписавшего)

А. Завгородний

№ 0371436

М. П.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ65.Н00568/21

Срок действия с 02.03.2021 по 01.03.2024

№ 0051010

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ65, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество", 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (РМ5), Тел: +7 9956559588, E-mail: sert.quality@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ») Серийный выпуск

КОД ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2257-001-17340266-2013

КОД ТН ВЭД
3214101001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409, ИНН 7721790887

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409
Телефон: +74956402300 E-mail: info@pena-realist.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2058-02/21-05-ИМ от 10.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

С.В. Кривошеева
подпись
Д.В. Туркин
подпись

О.В. Кривошеева
инициалы, фамилия

Д.В. Туркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Испытательная лаборатория
ООО «Центр испытаний и метрологии»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2058-02/21-05-ИМ от 10.02.2021 года

Утвердил	Кудинов С. В.	
Испытал	Иванов А. П.	
Количество страниц	3 (без приложений)	
Испытательная лаборатория	Испытательная лаборатория ООО "Центр испытаний и метрологии"	
Адрес	111558, г. Москва, проспект Свободный, д. 33А, оф. 52	
Свидетельство о признании компетентности №	№ РОСС RU.31403.04ИВВ0.002	
Срок действия Свидетельства	до 20.12.2021 г	
Место проведения испытаний	398902, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2	
Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям ТУ 2257-001-17340266-2013 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ") Технические условия	
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"	
Адрес	115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409	
Стандарт	ТУ 2257-001-17340266-2013	
Методы испытаний	ТУ 2257-001-17340266-2013	
Нестандартные методы	Не применяются	
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3214101001	
Тип объекта испытаний	Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»), Серийный выпуск	
Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"	
Адрес	115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409	
Акт отбора	б/н от 26.01.2021	
Дата получения образцов на испытания	27.01.2021	
Сроки проведения испытаний	27.01.2021 -10.02.2021	

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Параметры	Заданные	При испытании
Температура воздуха	(25±10) °С	(22-23) °С
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(на представленные образцы)

Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»), Серийный выпуск

Наименование испытаний или проверок	Нормативный документ (номера пунктов технических требований)	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины Краткое описание метода проверки	Значение измеряемых величин или результаты проверки	Соответствие величине нормативному значению или критерию
1	2	3	4	5
физико-механические показатели	ТУ 2257-001-17340266-2013, ГОСТ 30971-2012	Структура ячеек затвердевшей пены Средне-мелкая	-	Соответствует
		Запах Слабый специфический во время затвердевания. Затвердевшая пена — без запаха	-	Соответствует
		Плотность, кг/м ³ , от 20 до 40	28,0	Соответствует
		Время образования поверхностной плёнки, мин., от 8 до 20	8,0	Соответствует
		Время отверждения до механической обработки, мин, от 20 до 45	26,0	Соответствует
		Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 2,6	2,8	Соответствует
		Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 8	20,1	Соответствует
		Водопоглощение за 24ч, %, не более 2,5	0,7	Соответствует
		Прочность при растяжении, МПа, не менее 0,08	0,13	Соответствует
		Прочность при сжатии, МПа, не менее 0,04	0,047	Соответствует
		Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более 0,04	0,032	Соответствует
		Сопrotивление паропроонианию, не менее 2,0 м ² ·ч·Па/мг, не более 2,5 м ² ·ч·Па/мг	2,3	Соответствует
		Прочность сцепления с материалами проемов и оконных конструкций, МПа, не менее 0,05:		
		- кирпич	0,19	Соответствует
		- бетон	0,17	Соответствует
- дерево	0,23	Соответствует		
- ПВХ	0,17	Соответствует		
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки Должна выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует		
Работоспособность клапана аэрозольной упаковки Должен выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует		
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее 97	98,7	Соответствует		



Заключение

Представленная на испытания продукция: Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»), Серийный выпуск, Россия, по проверенным показателям, соответствует требованиям: ТУ 2257-001-17340266-2013 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ").