

Изготовитель: ООО «ОПУС-ИНВЕСТ»
МО, г.Котельники мкр.Силикат, промзона стр.15/11, 140053

Паспорт качества № 2

Вяжущее гипсовое "АЛЕБАСТР" выпускается по ГОСТ 125-2018

Дата производства

02.07.2021

Дата выдачи паспорта качества

03.07.2021


Номер партии

К/14

Наименование основных показателей	Ед.изм	Нормативное значение	Фактическое значение
В сухом состоянии			
Максимальный остаток на сите № 0,2мм, не более	%	12	8,3
Растворная смесь			
Сроки схватывания, начало, не ранее	мин	6	8
Сроки схватывания, конец, не позднее	мин	30	11
Затвердевший раствор			
Предел прочности при сжатии в возрасте 2 ч, не менее	МПа	5,0	5,4
Предел прочности при изгибе в возрасте 2 ч, не менее	МПа	2,5	2,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклинов $A_{эф}$, не более	Бк/кг	370	не более 370

Заключение: Результаты испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 125-2018

Начальник СКК



Панова О.А.