

Наименование продукции:
Кабель силовой КГТП 3х1,5(N,PE) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020
 Дата изготовления: 07.12.22
 Тип тары: Бухта
 Номер партии: 69645

ООО "Конкорд"

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
 здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05
 mail@nym.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 69645 от 07.12.22



Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объем выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Норма		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормативное	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 1,8	1,55	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,26	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,8	Соответ.
Толщина оболочки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,25)	0,9	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3	Соответ.
Проверка отделяемости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 13,3	13,147	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	65	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а),	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2,5 кВ x 5 мин.	(АС) 2,5 кВ x 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Испытания произвел инженер-контролер:

Заключение: **Кабель силовой КГТП 3х1,5(N,PE) 380/660-3**

В количестве - 5065 метров

 объем партии

Соответствует требованиям ТУ
 27.32.13-021-12350648-2021, ГОСТ



КОПИЯ ВЕРНА
 ЭКОНОМИСТ ПО СБЫТУ
 ООО «КОНКОРД»
 КУЗНЕЦОВА Е.В.



Вудряшов В.В.
 ФИО