



М Ч С Р о с с и  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: (495) 521-23-33, 521-54-33, 521-27-36, 529-77-32, 529-91-19, 521-27-65, 521-25-56.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

14.09.2009 № 15-1-04/3183  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАО «Рувинил»

Генеральному директору

С.А. Тюрмину

О необходимости обязательного под-  
тверждения соответствия

Ул. Часовая, д.19/8, стр. 1, г. Москва,  
Россия, 125315  
Тел./факс: (495) 921-3353

Настоящим сообщаяю, что следующие виды продукции:

- 1) Коробки распаячные для открытой проводки в соответствии с ТУ 3464-012-18669238-2004, код ОКП 346474. Область применения – разветвление проводов электрической сети при монтаже открытой проводки;
- 2) Коробки и щитки под автоматические выключатели серии «ТУСО» в соответствии с ТУ 3464-011-18669258-2004, код ОКП 346474. Область применения – под установку автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счетчиков электрических цепях с открытой и скрытой проводкой;
- 3) Коробки установочные под заливку в бетон и распаячные для скрытой проводки серии «ТУСО» в соответствии с ТУ 3464-013-18669258-2004, код ОКП 346474. Область применения – разветвление проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах, а также в полых стенах и стенах из гипсокартона;

обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не требуют.

Информируем Вас, что в соответствии с п. 5, ст. 82 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ЗАО «Рувинил».

Руководитель



Н.П. Копылов

А.И. Терешкин  
тел. (495)5212792

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.И. Терешкин".