



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.154.Н.00174

030957

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО» (ООО «БелИНЭКО»).

Адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, район Аэропорта, СЭЗ «Брест». Телефон: +375 (162) 97-30-20(22), факс: +375 (162) 97-30-23, e-mail: office@belineco.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО» (ООО «БелИНЭКО»).

Адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, район Аэропорта, СЭЗ «Брест». Телефон: +375 (162) 97-30-20(22), факс: +375 (162) 97-30-23, e-mail: office@belineco.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная профессиональная торговых марок: Profpur ultra огнестойкая, PATRON калибр 45 огнестойкая, KANZLER огнестойкая, выпускаемая по ТУ ВУ 809000487.001-2009. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
См. приложение на бланке № 006213.

код ОКПД2
20.30.22
код ТНВЭД
3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д20-05-11/1 от 11.05.2020, № Д20-05-12/1 от 12.05.2020 ИЛ «Национальная лаборатория» Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ ВУ 809000487.001-2009; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.VY.0001.P41971 от 16.08.2019, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» № РОСС RU.31389.04ИБС01; сертификат системы менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015 № ВУ/112 05.01.004 08503 от 04.05.2019, выдан ОС РУП «Брестский ЦСМС».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2020 по 01.07.2025

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.154.Н.00174

006213

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)
 Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на
 добровольной основе для подтверждения соответствия продукции.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Пена полиуретановая монтажная профессиональная торговых марок: Profpur ultra огнестойкая, PATRON калибр 45 огнестойкая, KANZLER огнестойкая (ТУ ВУ 809000487.001-2009) в виде линейных швов в фрагменте стеновой конструкции имеет пределы огнестойкости при глубине шва 100 мм и: – ширине шва 40 мм — EI 30; – ширине шва 30 мм — EI 45; – ширине шва 20 мм — EI 60; – ширине шва 10 мм — EI 90; при глубине шва 200 мм и: – ширине шва 40 мм — EI 120; – ширине шва 30 мм — EI 150; – ширине шва 20 мм — EI 180; – ширине шва 10 мм — EI 240.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.

Гордиенко Д.В.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.rf, e-mail: nsobp@nsobp.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.179.Н.00305

(номер сертификата соответствия)

030973

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БелиНЭКО». УНП: 809000487
Юридический адрес: 224004, Брестская область, Брестский район, район Аэропорта, СЭЗ «Брест»,
БЕЛАРУСЬ. Фактический адрес: 224004, Брестская область, Брестский район, район Аэропорта, СЭЗ
«Брест», БЕЛАРУСЬ, телефон: +375 162 97 30 20(22), адрес электронной почты: office@belineco.com**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БелиНЭКО». УНП: 809000487
Юридический адрес: 224004, Брестская область, Брестский район, район Аэропорта, СЭЗ «Брест»,
БЕЛАРУСЬ. Фактический адрес: 224004, Брестская область, Брестский район, район Аэропорта,
СЭЗ «Брест», БЕЛАРУСЬ, телефон: +375 162 97 30 20(22), адрес электронной почты:
office@belineco.com**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная профессиональная торговых марок: Profpur ultra огнестойкая, PATRON калибр 45 огнестойкая, KANZLER огнестойкая, выпускаемая по ТУ ВУ 809000487.001-2009.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (См. приложение - бланк № 005514)

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214 10 100 1**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний № Д20-07-03/1 от 03.07.2020 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.VY.0001.P41971 от 16.08.2019 г. выдан ООО "Гарантия Качества", рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01. ТУ ВУ 809000487.001-2009 "Пена полиуретановая монтажная в аэрозольной упаковке. Технические условия"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2020 г. по 05.07.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Зерк

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Леонов

Д.Ю. Леонов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.179.Н.00305
(номер сертификата соответствия)

005514
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Зерк
Леонов

М.С. Зерков

Д.Ю. Леонов